

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«ЖилСтройРемонт»

153000 ул. Московская, д. 3 тел./факс (4932) 93-92-22
ИНН 3702554735. КПП 370201001
Р/с 40702810700050000011 в филиале ОАО БАНК "РОСТ" в г.Иваново.
БИК 042406806. К/с 30101810200000000806

Исх.№ 01-24 от 06.04.2012
На вх.№ _____ от _____ 2011 г.

ООО "Русил"

ООО "ЖилСтройРемонт" сообщает результаты применения антиобледенительного покрытия "Слайдер" в период осень 2011 года - весна 2012 года.

Покрытием были обработаны скаты кровель трех многоквартирных домов в г.Иваново. Покрытие наносилось полосами шириной 1,5 м от края свеса кровли. Скаты кровли ориентированы на юг, восток и запад. Покрытие наносилось в один слой.

Еженедельные наблюдения в период с ноября 2011 года по март 2012 года показали:

- на шиферной кровле (площадь обработки 276 кв.м, карнизный свес - оцинкованное железо) положительного результата практически не достигнуто;

- на стальной кровле, ориентированной на юг (площадь обработки 151 кв.м), отмечено снижение образования наледи и сосулек на 50%;

- на стальной кровле, ориентированной на север (площадь обработки 158 кв.м), отмечено снижение образования наледи и сосулек на 30%.

Очистка указанных кровель от снега, наледи и сосулек производилась за весь период однократно, отделение наледи и сосулек от кровельного покрытия происходило значительно легче, чем на необработанных участках кровель этих же домов.

Директор ООО «ЖилСтройРемонт»



В.Е.Ефремов